

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ, к паспорту  
доступности ОСИ  
приказ № \_\_\_ - \_\_\_ от 15.02.2021 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Марзой-Мохкская средняя общеобразовательная школа»**

№ п/п	Наименование функциональ- но-планировоч- ного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Нет светового и звукового маяка, нет устройств задерживающих закрывание дверей.	ДП-В	Установка светового и звукового маяка, установить дверные доводчики, задерживаю- щих закрывание дверей.	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	<b>Поверхность пути:</b> Ровная укладка асфальта и плит	ДП-В		
1.3	Лестница (наружная)	есть		1	есть поручни с двух сторон	ДП-В		
1.4	Пандус (наружный)	есть		1	Пандус соответствует требованиям	ДП-В		

1.5	Автостоянка и парковка	есть	1	Замечаний не выявлено	ДП-В	место для парковки инвалидов имеется, обозначено соответствующими международными символами.
1.5	ОБЩИЕ требования к зоне	Замечания устранить до конца 2022 года				

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В		5	Организационные мероприятия, текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания